

ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Сумській області)

Шосткинське районне управління

вул. Свободи, 79, м. Шостка, Сумська область, 41100, тел./факс (05449) 6-22-41, факс (05449) 6-22-41

сайт: <https://sm.dsns.gov.ua>

E-mail: shost_ru@dsns.gov.ua

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Акт

обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

від 10 жовтня 2025 року
(дата складення акта)

№ 408

складений за результатами проведення контрольного обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту (комплексного, контрольного, позапланового)

споруд цивільного захисту (далі – об'єкт фонду):

протирадіаційне укриття

(сховище / протирадіаційне укриття / споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища / споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття / первинне (мобільне) укриття / найпростіше укриття)

№ 68559

(обліковий номер захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення)

Місцезнаходження об'єкта фонду:

Підвальне приміщення, за адресою: Шосткинський район, м. Глухів, вул. Терещенків, 36

Форма власності об'єкта фонду: комунальна

(державна / комунальна / приватна)

Балансоутримувач об'єкта фонду:

Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця,

код ЄДРПОУ 44267623

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта*,

41400, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Глухів, вул. Терещенків, буд., 36

адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування),

тел. 095-942-18-85, hluKhiv_ksnau@ukr.net

номер телефону та адреса електронної пошти,

а також найменування органу державної влади, до сфери управління якого віднесено об'єкт фонду (за наявності))

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону.

Опис
фактичного стану об'єкта фонду

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)					
1	2	3					
1	Технічний стан	не визначався ☒	нормальний ☐	задовільний ☐	непридатний до нормальної експлуатації ☐		
2	Санітарний стан	задовільний ☒			незадовільний ☐		
3	Кількість входів/виходів	основних (кількість) 1			аварійних (кількість) 1		
4	Стан входів / виходів	усі захищені від опадів ☐	усі справні ☒	усі не захищені ☒	наявні визначені Вимогами таблиць та вказівники ☐		
5	Наявність та стан елементів захисту дверних прорізів	наявні та справні всі захисні (захисно-герметичні) двері або ворота ☐		наявні та справні всі захисні (захисно-герметичні) ставні ☐		наявні захисні екрани ☐	відсутні засоби ☒
6	Наявність та стан елементів захисту віконних прорізів	захищені шляхом закладення ☐		наявні та справні всі захисні віконниці ☐		віконні прорізи відсутні ☒	незахищені ☐
7	Наявність противибухових пристроїв	усі обслуговуються ☐	усі наявні ☐	усі справні ☐	несправні ☐	не передбачено ☒	відсутні ☐
8	Система опалення (засоби обігріву)	справне центральне ☐		справне індивідуальне ☐		інші засоби ☐	відсутнє ☒
9	Система централізованого електроживлення	справна ☒		придатне заземлення електрообладнання ☐		усе електрообладнання наявне та справне ☐	несправна ☐
10	Наявність резервних джерел живлення	наявна дизельна електростанція ☐	наявний інший засіб генерації ☒	наявний розрахунковий запас пально-мастильних матеріалів ☐		наявне інше джерело ☐	
11	Стан системи освітлення	справна та укомплектована ☒		несправна та/або не укомплектована повністю ☐		наявні альтернативні засоби освітлення ☒	
12	Система вентиляції	справна припливна примусова ☐	справна витяжна примусова ☐	справна припливна природна ☐	справна витяжна природна ☐	не передбачена проектом ☒	
13	Системи фільтровентиляції та регенерації	справна, укомплектована та обслуговується ☐		усі фільтри та/або регенеративні патрони наявні та придатні ☐		електроручні вентилятори справні ☐	відсутні за проектом ☒
14	Система каналізації	справна централізована ☐	справна, наявна вигрібна яма ☐	наявні ємності для нечистот або пудр-клозети ☒		наявні та справні санітарні прилади ☐	несправна або відсутні санітарні прилади ☐
15	Система водопостачання	справна централізована ☐		справна від свердловини ☐		справна від резервуарів (баків) ☒	відсутня ☐

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)				
1	2	3				
16	Наявні засоби зв'язку, передачі інформації	справна бездротова точка доступу (Wi-Fi)	справна дротова точка доступу	справна автоматична телефонна станція	справні засоби радіозв'язку	відсутні
		☒	☐	☐	☐	☐
17	Стан обвалування	не передбачено проєктом		передбачено та відповідає проєкту	не відповідає проєкту	
		☒		☐	☐	
18	Стан гідроізоляції (за зовнішніми ознаками)	без ознак порушень	підтоплюється ґрунтовими водами або затоплена		підтоплюється поверхневими водами	
		☒	☐		☐	
19	Доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	забезпечено в повному обсязі	забезпечено лише доступність до приміщень об'єкта фонду		не забезпечено	
		☐	☐		☒	
20	Основне функціональне призначення або для яких потреб використовується	Приміщення тиру				

Примітка: відповідь «так» позначається символом ☒, відповідь «ні» позначається символом ☐.

Строк проведення обстеження об'єкта фонду:

Початок					Завершення				
08	10	2025	08	30	10	10	2025	16	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про результати останнього обстеження об'єкта фонду:

Комплексне	Контрольне	Позапланове
☐ не було	☒ не було	☒ не було
☒ було акт обстеження від 08.08.2025 р. № 278 його вимоги: ☐ виконано; ☒ не виконано	☐ було акт обстеження від _____._____._____ № ____ його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано	☐ було акт обстеження від _____._____._____ № ____ його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні обстеження об'єкта фонду:

посадові особи ДСНС / територіального органу ДСНС:

Провідний інспектор відділу №2
Шосткинського районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності
Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
у Сумській області
старший лейтенант служби цивільного
захисту

(найменування посади, звання)



Ігор САМУСЬ
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

балансоутримувач об'єкта фонду
або уповноважена ним особа:

Директор відокремленого структурного
підрозділу "Глухівський агротехнічний
фаховий коледж Сумського національного
аграрного університету"

(найменування посади)

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

представники органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (у разі залучення):

Головний спеціаліст сектору з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та
мобілізаційної роботи відділу з питань
інформаційної та правоохоронної діяльності
апарату міської ради та її
виконавчого комітету

(найменування посади)

Світлана КРАВЧУК

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Процес обстеження об'єкта фонду (його окремої дії) фіксувався:

☐ балансоутримувачем об'єкта фонду	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами фототехніки
	☐ засобами відеотехніки
☒ посадовою особою ДСНС / територіального органу ДСНС	☐ засобами аудіотехніки
	☒ засобами фототехніки
	☐ засобами відеотехніки

Перелік

питань щодо проведення обстеження об'єкта фонду

№ з/п	Питання щодо дотримання балансоутримувачем об'єкта фонду вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		так, вимоги дотримуються	ні, вимоги не дотримуються	питання не розглядалося	
1	2	3	4	5	6
1	Об'єкт фонду в разі приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період приведено в готовність	+			Абзац перший частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ

1	2	3	4	5	6
2	Цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення забезпечено	+			Абзац п'ятий шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
3	Перебування в постійній готовності окремих категорій захисних споруд цивільного захисту забезпечено			+	Частина тринадцята статті 32 КЦЗУ
4	Порядок використання в мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб дотримано			+	Частина десята статті 32 КЦЗУ, Порядок використання
5	Порядок реконструкції захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення дотримано			+	Абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий пункту 28 Порядку створення
6	Порядок використання неготової захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період дотримано			+	Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 28 Порядку створення
7	Відповідність функціонального призначення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення в матеріалах технічної інвентаризації забезпечено	+			Частина одинадцята статті 32 КЦЗУ, пункт 25 Порядку створення, пункти 20, 21 Порядку інвентаризації
8	Щоквартальні огляди з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення об'єктів фонду, їх загальної готовності до використання за призначенням, а також огляди після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду, проводяться	+			Абзац дванадцятий частини п'ятнадцятої статті 32 КЦЗУ
9	Під час утримання та експлуатації об'єктів фонду погіршення їх захисних та технічних властивостей не допущено	+			Пункт 9 Порядку створення
10	Вимоги щодо розміщення первинного (мобільного) укриття не порушено			+	Пункт 8 Порядку створення
11	Наявність та належне оформлення документів обліку забезпечено	+			Пункти 16, 20 - 22 Порядку створення
12	Формування цивільного захисту з обслуговування захисної споруди цивільного захисту створено або відповідальну особу за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду призначено	+			Абзац дев'ятий пункту 3 ¹ Порядку створення

1	2	3	4	5	6
13	Наявність комплексу проєктної документації захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, за якою її збудовано забезпечено			+	Пункт 10 Порядку створення, стаття 28 Закону України «Про архітектурну діяльність»
14	Належні умови для перебування осіб, що підлягають укриттю в об'єкті фонду, справність комплектуючих (обладнання), належний технічний стан забезпечено	+			Вимоги

Перелік
нормативно-правових актів, відповідно до яких проведено обстеження

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закон України «Про архітектурну діяльність»	20 травня 1999 року № 687-XIV	—
2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
3	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок створення)	10 березня 2017 року № 138	—
4	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок використання)	10 березня 2017 року № 138	—
5	Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок інвентаризації)	12 травня 2023 року № 488	—
6	Вимоги щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України (Вимоги)	09 липня 2018 року № 579	30 липня 2018 року № 879/32331

Опис

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами обстеження об'єкта фонду встановлено:

- ☐ відсутність порушень вимог законодавства;
☒ наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис виявлених порушень
1	2	3
1.	Пункт 6 розділу II наказу МВС України 09.07.2018 № 579	Вхід до захисної споруди не забезпечує вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення
2.	Пункт 4 розділу II наказу МВС України 09.07.2018 № 579	Табличка із зазначенням номера споруди, її балансоутримувача, місць зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію сховища в мирний час, її місцезнаходження і номера телефону невідновленого зразку
3.	Пункт 15 глави 2 розділу VI наказу МВС України 09.07.2018 № 579	Доукомплектувати захисну споруду документацією згідно додатку 18 наказу МВС України 09.07.2018 № 579
4.	Пункт 3 глави 6 розділу III наказу МВС України 09.07.2018 № 579	Відсутні нормативний запас спеціальних знезаражувальних речовин (розчинів) для знезаражування води в ємностях, дозволених для використання Міністерством охорони здоров'я

За результатами обстеження об'єкта фонду прийнято рішення про те, що зазначені порушення необхідно усунути до ____ 20__ року.

З урахуванням вимог глави 2 розділу VI Вимог об'єкт фонду визнано обмежено готовим до використання за призначенням.

(готовим / обмежено готовим / неготовим)

Причини неможливості обстеження об'єкта фонду

- ☐ недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення обстеження об'єкта фонду;
☐ об'єкт, на якому розміщений об'єкт фонду, не експлуатується;
☐ об'єкт фонду перебуває у зруйнованому стані;
☐ інші причини.

(описуються причини нездійснення обстеження об'єкта фонду)

Пояснення балансоутримувача об'єкта фонду або уповноваженої ним особи (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) _____

Пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення (вносяться за необхідності балансоутримувачем)*: _____

Пропозиції можуть містити інформацію про: передачу до комунальної або державної форми власності; проведення реконструкції зі зміною технічних та/або захисних характеристик (вказується, яких саме); забезпечення використання сховища в режимі протирадіаційного укриття; забезпечення використання неготової захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження до приведення в готовність (лише в особливий період); виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту).

Посадові особи ДСНС / територіального органу ДСНС:

Провідний інспектор відділу №2
Шосткинського районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності
Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
у Сумській області
старший лейтенант служби цивільного
захисту

(найменування посади, звання)



Ігор САМУСЬ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Балансоутримувач об'єкта фонду
або уповноважена ним особа:

Директор відокремленого структурного
підрозділу "Глухівський агротехнічний
фаховий коледж Сумського національного
аграрного університету"

(найменування посади)



Анатолій ЛИТВИНЕНКО

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Представники органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (у разі залучення):

Головний спеціаліст сектору з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та
мобілізаційної роботи відділу з питань
інформаційної та правоохоронної діяльності
апарату міської ради та її
виконавчого комітету

(найменування посади)



Світлана КРАВЧУК

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на 8 сторінках отримано 10.10.2025 р.:
балансоутримувач об'єкта фонду
або уповноважена ним особа:

Директор відокремленого структурного
підрозділу "Глухівський агротехнічний
фаховий коледж Сумського національного
аграрного університету"

(найменування посади)



Анатолій ЛИТВИНЕНКО

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову в отриманні балансоутримувачем об'єкта фонду або
уповноваженою ним особою примірника цього акта _____.